

№38

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОСОУЗИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе
632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д. 58.
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ КГ/000468 от 06.06.2017г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** государственное задание, определение № 96 от 25.05.2017г.
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКУ "Новоключевское".
7. **Адрес объекта:** 632763, Новосибирская область, Купинский р-н, Новоключи с, Школьная ул, д. 6.
8. **Место (адрес) отбора:** Скважины; 632764, Новосибирская область, Купинский р-н, Красный Кут д, Петровка с.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 1779, 1781 от 05.06.2017г., выданные ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:**
Пробы воды холодной питьевой соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по минерализации (сухому остатку) (протоколы №№ 1779, 1781 от 05.06.2017г.).

Эксперт:

Е. М. Ионова

Е. М. Ионова.

Копия верна
главный специалист эксперт

территориального отдела
управления Роспотребнадзор
Новосибирской области
Карасукском районе

Рашидов Д. Р.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес : 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1779 от 5 июня 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
1.2	Адрес	632862, Новосибирская область, Карасукский р-н, Карасук г. Коммунистическая ул, д. 58
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 96 от 25.05.17 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП ЖКУ "Новоключевское"
2.2	Адрес объекта	632763, Новосибирская область, Купинский р-н, Новоключи с, Школьная ул, д. 6 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632764, Новосибирская область, Купинский р-н, Красный Кут д. Скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	002795.С.25.05.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	1,5
3.9	Дата и время отбора	25 мая 2017 г. 14 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Роппельт С. Е., специалист-эксперт, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. ГГ: MM: CC: Y в. д. ГГ: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 мая 2017 г. 17 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись С.Е. Роппельт /Сергиенко Е.В./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

Т.Н. Мальцева /Мальцева Т.Н./

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58					
Номер направления:	ГЗ 026892					
Объем (количество) пробы:	1,5 л					
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 мая 2017 г.		17	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 мая 2017 г.	Окончание:		2 июня 2017 г.	
Средства измерений: весы аналитические электронные со встроенным калибровочным весом GR-200 Св. № 202351 от 25.08.2016 до 25.08.2017						

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002795.С.25.05.2017	Вода холодная питьевая (скважина)				
	Минерализация (Сухой остаток)	976,8 ± 97,7	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес : 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1781 от 5 июня 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
1.2	Адрес	632862, Новосибирская область, Карасукский р-н, Карасук г. Коммунистическая ул, д. 58
1.3	Цель исследований	государственное задание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	определение № 96 от 25.05.17 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП ЖКУ "Новоключевское"
2.2	Адрес объекта	632763, Новосибирская область, Купинский р-н, Новоключи с, Школьная ул, д. 6 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632764, Новосибирская область, Купинский р-н, Петровка с, Скважина
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	002796.C.25.05.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	- Спецмарка
3.8	Объем (количество)	1,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	25 мая 2017 г. 14 Час 45 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Роппельт С. Е., специалист-эксперт; Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Нет Температура: +5°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: ММ. СС. Y в. д. ГГ: ММ. СС. с. ш. 17 Час 00 Мин
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	25 мая 2017 г. 17 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Сергиенко Е.В. /Сергиенко Е.В./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

_____/Мальцева Т.Н./
(Подпись) (ФИО)

М.П.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 55				
Номер направления:	ГЗ 026893				
Объем (количество) пробы:	1,5 л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	25 мая 2017 г.	17	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	25 мая 2017 г.	Окончание:	..	2 июня 2017 г.
Средства измерений: весы аналитические электронные со встроенным калибровочным весом GR-200 Св. № 100381 от 25.08.2016 до 25.08.2017					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
002796.С.25.05.2017	Вода холодная питьевая (скважина)				
	Минерализация (Сухой остаток)	966,6 ± 96,7	<= 1000,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72

Дополнительные сведения:



Копия верна
 Главный специалист
 территориального управления
 Роспотребнадзора
 по Новосибирской области
 в Карасукском районе
Романов С.В.